

Trinkwasserinformationsverordnung

Wasseruntersuchungsergebnisse der Versorgungsanlagen Kolbnitz, Napplach-Gappen und Penk:

2022

	WVA Kolbnitz	WVA Napplach/Gappen (einschl. Kohlstatt)	WVA Penk
Nitrat erlaubt 50 mg/l	1,8 ± 0,3 mg/l	2,2 ± 0,3 mg/l	0,9 ± 0,1 mg/l
Nitrit erlaubt 0,1 mg/l	unter der Nachweisgrenze	< 0,01 mg/l	unter der Nachweisgrenze
Pestizide erlaubt 0,5 µg/l	< 0,03 µg/l	< 0,03 µg/l	keine
Gesamthärte	2,6°dH (weich – mäßig hart)	2,6°dH (weich – mäßig hart)	13,1°dH (ziemlich hart)